


NOTE

1. 터널 벽면취부가 용이하고 시인성이 양호한 사각매립형 경철구조이어야 한다.
2. 외함은 스테인레스(304) 1.5mm이상 사용하고 KS외곽밀폐보호등급 IP67 규정으로 한다.
3. 외함규격은 700(H)x1300(W)x67(D)로하고, 허용오차는 $\pm 10\text{mm}$ 이내로 한다.
4. 승인 : 한국소방산업기술원 소방형식승인품

- 몸 체 : (SUS) 1.5mm 이상
- 표시면 : 3mm (난연재료나 방염성능의 합성수지, 실크인쇄 후 코팅)
규격 : 1200(W)x600(H)(단면)
- 문자표시 : 백색바탕, 녹색문자, 견고도 글씨체에 따라 $\pm 10\text{mm}$ 이내 조정하며 시인성이 양호하게 디자인하고 글씨체는 변형변색이 없되게 마감처리한다.
- 광원 : 고휘도 LED
- 라이트패널 : 고휘도 도광판 1,221 x 640(1조)
- 소비전력 : AC220V, 35W
- 컨버터 : 충전 및 방전검용 (전기용품안전인증품)
- 축전지 : NI-CD(60분용) 소방검정인증품



※ 표기된 거리는 예시임

