



NOTE

1. 브라켓은 터널 천정취부 및 높낮이 조정이 용이하고 시인성이 양호한 사각 돌출형 브라켓 구조로 한다.
 2. 외함은 STS(304) 1.5mm이상 사용하고 KS외곽밀폐보호등급 IP67 규정으로 한다.
 3. 외함규격은 1300(H)x600(W)x130(D)로하고, 허용오차는 ± 10mm 이내로 한다.
 4. 경첩 및 조방은 STS(304) 1.5t이상으로 반복동작시 변형이 없는 견고한 제품이상으로 한다.
- 몸 체 : (SUS) 1.5mm 이상
 - 표시면 : 3T이상 폴리카보네이트(광학산 PC,난연재료)
 - 광원 : 고휘도 LED 30W*4조
 - 라이트패널 : 고휘도 도광판 1,210*519(2조)
소비전력 : AC 220V, 120W
 - TB : 4P 20A 1EA(STS)
 - 컨버터 : 충전 및 방전겸용 (전기용품안전인증품)
 - 축전지 : NI-MH(12V/60분용) 소방검정인증품

"A" DETAIL

"B" DETAIL

(주)삼미미디어 Sam mi media Co., Ltd	DRAWN BY : PARK	OWNER APPROVED	REVISION	SIGNED BY	DATE	DWG No. SM-534ZD.dwg	SHEET of No.	DRAWING NAME : 비상구유도표시등(천정형) 상세도
	CHECKED BY :				SCALE NONE	DIM : MM	000	PROJECT :
	APPROVED BY :							